



Département de la Haute-Savoie (74)

**Commune d'EPAGNY METZ-TESSY**

Révision n°4 du Plan Local d'Urbanisme d'EPAGNY

**Volet eau potable**

**- Défense Incendie -**

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Réseaux :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Réseau AEP</li> <li> Réseau de refolement</li> <li> Poteau Incendie</li> <li> Réservoir</li> <li> Réservoir désaffecté</li> <li> Captage</li> <li> Captage désaffecté</li> </ul> <p><b>Divers :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> PLU (Zones U et AU)</li> <li> Mise à jour du bâti</li> </ul> | <p><b>Diagnostic :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Construction autre que habitation ou sans activité permanente.</li> <li> Habitation isolée ou construction avec activité permanente dont l'accès est situé à une distance inférieure à 400m par les voies de l'hydrant le plus proche.</li> <li> Habitation ou construction avec activité permanente dont l'accès est situé à une distance supérieure à 150m par les voies de l'hydrant le plus proche mais avec un P.I. prévu à proximité.</li> <li> Habitation ou construction avec activité permanente dont l'accès est situé à une distance supérieure à 150m par les voies de l'hydrant le plus proche.</li> <li> Réseau et hydrant à créer</li> </ul> |
|--|--|

Certifié conforme par le Président et vu pour être annexé à la présente délibération du Grand Anney en date du 20/02/2020 approuvant la révision du PLU d'Epagny, commune d'Epagny Metz-Tessy.

Date : Octobre 2016  
 Echelle : 1/ 5000  
 Fichier : AEP\_Epagny\_Def-Inc.dwg  
 Dessin : S. BRUN

**NICOT** INGÉNIEURS CONSEILS  
 Parc Alatax, 57 rue Cassiodore  
 74500 ANNEY - CHAMAROD  
 Tel: 04 50 24 00 91 / Fax: 04 50 01 08 23  
 www.nicot-ingenieurs-conseils.com  
 E-mail: contact@nicot-ic.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT